

מסמך: 102	שם מסמך: הסכם התקשרות מתחזק – כתב שיפוי	תאריך עדכון: 09/12/19	מהדורה 01
--------------	--	--------------------------	-----------

משואה - הנדסת אש שרות ואחזקה בע"מ

שרות ואחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש בפריסה ארצית

נספח ב' – תנאי סף

מסמך זה בא להסדיר את תנאי הסף הנדרשים מטכנאי המועמד לקבלת הסמכה למתחזק מטעם חברת משואה ולבצע ביקורות למערכות גילוי אש ועשן.

מסמך זה בא לתמצת את הנדרש בתקן 1220 חלק 11 מהדורה משולבת יולי 2007 ו\או העדכני, בכל סתירה בין מסמך זה לתקן המקורי, תקן 1220 חלק 11 העדכני הוא שקובע.

על הטכנאי המתחזק לעמוד בתנאי הסף הבאים:

1. בוגר מסלול טכנולוגי בתחום: אלקטרוניקה, חשמל או תקשוב ועבד לפחות שנה בהתקנת מערכות גילוי אש. – נדרשת תעודה מקצועית\תעודת גמר.
2. במידה והמתחזק אינו עומד בתנאים האמור לעיל, יספק הצהרה כי הוא בעל ניסיון של לפחות 6 שנים (מיום פרסום התקן 2006) בהתקנת מערכות גילוי אש, והתקנתו נבדקה ע"י מעבדה מוסמכת כדוגמת: מכון תקנים הישראלי, סיסטם מעבדות מתקדמות וכו' (ניסיון משנת 2000 לפחות) – טופס הצהרה יסופק ע"י החברה
3. יציג המתחזק תעודת הסמכה על שמו מהיצרן עבור המערכות והדגמים אשר הוא מורשה לתחזק
4. בגמר ההשתלמות יתלווה למתחזק בעל ותק של שנתיים לפחות בתחזוקת מערכות גילוי אש עבור המערכות והדגמים הספציפיים.
4. יהיה בעל תעודת הכשרה מרשות המוסמכת לפינוי חומרים רדיו אקטיביים (גלאים ישנים) או יעבור הדרכה אצל מתחזק מוסמך אשר בידו אישור הנ"ל בגמר ההדרכה יעביר המתחזק מסמך המעיד כי העביר את הטכנאי השתלמות בטיפול בצידוד הנ"ל.

משואה הנדסת אש שרות ואחזקה בע"מ
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת לקוח